

Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
pro rok 2009

Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

Profil držitele licence I.P.P.E. s.r.o.	nn	vn	vvn	celkem
Počet připojených odběrných míst	22	0	0	22
Celková délka vedení (km)	2,4	3,2	0	5,6
% kabelového	100	100	0	100
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	5 932			5 932

Měsíc	Četnost přerušení počet přerušení v měsíci ¹⁾ (kumulované)			Souhrnná doba trvání všech přerušení minuty za měsíc (kumulované)			Průměrná doba trvání jednoho přerušení minuty za jedno přerušení (kumulované)		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	leden	0	0	0	0	0	0	0	0
únor	0	0	1	0	0	0,01	0	0	0,01
březen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
duben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
květen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červen	0	0	1	0	0	0,01	0	0	0,01
červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
srpen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
září	0	0	1	0	0	359	0	0	359
říjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
listopad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) celkový počet přerušení v měsíci mimo akceptovaných mimořádných přerušení oznámených a prokázaných úřady

Zpracoval: Michal Sládek
Schválil: Jiří Bošek
V Dýšině dne 12.01.2010



Výkaz hodnocení přerušení dodávek lokální distribuční soustavy rok 2009

Sledování přerušení dodávky elektřiny v napěťové hladině 400V provozovatele LDS za období od 1.1.09 do 31.12.09										
Poř. číslo	Druh přerušení	Chybné vypnutí obsluhou	Začátek přerušeni T0	Začátek manipulací T1	Konec manipulací T2	Konec přerušeni T3	Odpadlý výkon	porucha v HDS	uznán od ERU	
		ano/ne	datum/čas	datum/čas	datum/čas	datum/čas	MVAh	ano/ne	ano/ne	
1	POKLES	NE	12.2.2009 7:15	12.2.2009 12:20	12.2.2009 1 sec	12.2.2009 1 sec	0,045			
2	POKLES	NE	28.6.2009 9:33	28.6.2009 9:33	28.6.2008 9:40	28.6.2009 9:40	0,45			
3	UDRŽBA	NE	19.9.2009 7:01	19.9.2009 7:01	19.9.2009 13:00	19.9.2009 13:00	3,18			