



Roční zpráva o přípravě provozu distribuční soustavy elektřiny I.P.P.E. s.r.o., Dýšina pro rok 2026

Podklady pro vypracování zprávy

- Plán rozvoje LDS IPPE pro roky 2026 – 2030.
- Údaje o rezervované kapacitě a předložených požadavcích konečných zákazníků v areálu I.P.P.E. s.r.o.
- Zjištění ročních rizikových stavů ohrožujících spolehlivost provozu LDS.

Předkládané skutečnosti

- Předpokládaná odběrová 1/4 maxima v jednotlivých měsících roku 2026 (MW).
- Očekávaná výše spotřeby elektřiny v období 2026.

2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
¼ max.	2,7	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,7
GWh	1,1	1,0	1,1	1,0	0,96	0,88	0,77	0,62	0,9	1,0	1,1	1,16

- Zabezpečení spolehlivosti provozu LDS:
Dle smluvního ujednání s regionálním distributorem elektřiny ČEZ Distribuce, a.s., je zajištěno pro areál I.P.P.E. s.r.o. záložní vedení pro poskytnutí rezervované kapacity z distribuční sítě 22 kV (OM 28943). Jedná se o vedení 1 x 22 kV z rozvodu 110/22 kV Rokycany s kapacitou 4,8 MW a o vedení 1x22 kV z rozvodu 110/22 kV Chrást.
- Plán údržby, oprav, rekonstrukcí distribuční soustavy VVN, VN je uveden v Plánu rozvoje lokální distribuční soustavy elektřiny I.P.P.E. s.r.o., Dýšina na období 2026 – 2030.

Zpracoval: Michal Sládek
Schválil: Richard Cepřecha
V Dýšině dne 17.12.2025

