

**Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
pro rok 2019**

Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

Profil držitele licence I.P.P.E. s.r.o.		nn	vn	vvn	celkem
Počet připojených odběrných míst		57	4	0	61
Celková délka vedení (km)	2,64		5,33	0	7,97
% kabelového	100		100	0	100
Celková množství dodané elektřiny (MWh)					14472

Měsíc	Četnost přerušení počet přerušení v měsíci ¹⁾ (kumulované)			Souhrnná doba trvání všech přerušení minuty za měsíc (kumulované)			Průměrná doba trvání jednoho přerušení minuty za jedno přerušení (kumulované)		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	leden	0	0	0	0	0	0	0	0
únor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
březen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
duben	0	1	0	0	27	0	0	27	0
květen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
srpen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
září	0	0	0	0	0	0	0	0	0
říjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
listopad	0	1	0	0	71	0	0	71	0
prosinec	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) celkový počet přerušení v měsíci mimo akceptovaných mimořádných přerušení oznámených a prokázaných úřady

Zpracoval: Michal Sládek

Schválil: Jiri Bošek

V Dýšíně dne 10.1.2020

