

**Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
pro rok 2020**

Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

Profil držitele licence I.P.P.E. s.r.o.					
Počet připojených odběrných míst	nn	vn	vvn	celkem	
Celková délka vedení (km)	61	4	0	61	
% kabelového	2,64	5,33	0	7,97	
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	100	100	0	100	12372

Měsíc	Četnost přerušení počet přerušení v měsíci ¹⁾ (kumulované)			Souhrnná doba trvání všech přerušení minuty za měsíc (kumulované)			Průměrná doba trvání jednoho přerušení minuty za jedno přerušení (kumulované)		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	leden	0	0	0	0	0	0	0	0
únor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
březen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
duben	0	0	2	0	0	119	0	0	60
květen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
srpen	0	0	1	0	0	54	0	0	54
září	0	0	0	0	0	0	0	0	0
říjen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
listopad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) celkový počet přerušení v měsíci mimo akceptovaných mimořádných přerušení oznámených a prokázaných úřadu

Zpracoval: Michal Sládek

Schválil: Jiří Bošek

V Dýšíně dne 8.1.2021

